

# Veiligheid bij graven nabij kabels en leidingen

**Regel het vooraf, voorkom hierdoor vertraging en kosten**

<b>Wat</b>	Bomen rooien, Stobben knippen/frezen
<b>Thema</b>	Gas, Elektriciteit, Data
<b>Algemeen</b>	<p>U moet er rekening mee te houden dat de wortels om de kabels of leidingen gegroeid kunnen zijn.</p> <p>U dient altijd d.m.v. proefsleuven te bepalen of hier sprake van is.</p>
<b>Risico's</b>	Bij het verwijderen van het wortelpakket / boomstobbe, nabij deze kabels en leidingen, kunnen deze beschadigd raken.
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<p>Ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aanbrengen bij:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• plaatsen waar kabels en/of leidingen worden belast of gekruist door bouwverkeer en/of machines</li><li>• plaatsen waar bomen terecht komen na het omzagen</li></ul>



Als er brosse gasleidingen (AC, PVC-wit, gietijzer) nabij de bomen liggen kunnen deze scheuren. (zie veiligheidsblad brosse gasleidingen).

Zie ook veiligheidsblad "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen".

**Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z.**

## **Projectfases volgens de CROW 500**

### **Initiatiefase**

Bij grote projecten: vooroverleg (zie contactgegevens)

### **Onderzoeksfase**

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten.

### **Ontwerpfase**

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

### **Werkvoorbereidingsfase**

- Graafmelding doen (indien nodig)

### **Uitvoeringsfase**

- Afspraken bespreken in de startwerkbespreking
- Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" en gemaakte werkafspraken.
- Zorg dat het veiligheidsblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.

### **Contactgegevens**

**KLIC--desk**  
**Bouwaansluiting**

Tel: 0113-884121 - E-mail: [klic@dnwg.nl](mailto:klic@dnwg.nl)  
Website: [www.mijnaansluiting.nl](http://www.mijnaansluiting.nl)

### **Ten slotte**

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.