

Veiligheid bij graven nabij kabels en leidingen

Regel het vooraf, voorkom hierdoor vertraging en kosten

Wat	Sloopwerkzaamheden
Thema	Gas, Elektriciteit
Algemeen	<p>Bijna alle gebouwen hebben een elektriciteits- en/of gasaansluiting. Soms hebben woningen in plaats van een gasaansluiting een warmtenet aansluiting. Zorg, ruim voor de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, dat er contact is geweest met "Mijnaansluiting.nl" om de meters en/of de aansluitingen te verwijderen.</p>
Voorzorgsmaatregelen	<p>Bij de sloop van deze gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meters zijn verwijderd• Er geen spanning meer op de aansluitkabel staat• Er geen gasdruk op de aansluitleiding staat
Risico's	<p>Indien de kabels en/of leidingen nog onder spanning, onder druk staan ontstaan o.a. de volgende risico's:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ontploffingsgevaar• Brand• Elektrocutie• Verstikking <p>Bestaande kabels en/of leidingen kunnen beschadigd raken door vallend puin of zware machines.</p>
 Wanneer moet u contact opnemen met Mijnaansluiting.nl	<ul style="list-style-type: none">• De meters moeten verwijderd worden• De aansluiting moet verwijderd worden• De meters zijn niet verwijderd• U bent er niet voor 100% zeker van dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.
Wanneer moet u contact opnemen met de klantenservice van Enduris? (niet de KLIC-desk!)	<ul style="list-style-type: none">• U niet voor 100% zeker bent dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.
	Bellen Bel naar 0113 74 11 00.
	<p>Wij beantwoorden graag uw vraag. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.</p>
	E-mailen E-mail naar info@enduris.nl .

Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z.

Projectfases volgens de CROW 500

Initiatieffase

Bij grote sloopwerken: vooroverleg (zie contactgegevens)

Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten. (Ook over het beschermen van kabels en leiding tegen vallend puin, zware machines enz.).
- Houd rekening met het feit dat schade aan het elektriciteit- gasnet ook persoonlijke, maatschappelijke schade en imagoschade kan veroorzaken.

Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen (indien nodig)
- Frequente controle op nakomen gemaakte afspraken

Uitvoeringsfase

- Afspraken bespreken in de startwerkbespreking
- Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" en gemaakte werkafspraken.
- Zorg dat het veiligheidsblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.

Contactgegevens

KLIC--desk

Tel: 0113-884121 - E-mail: klic@dnwg.nl

Bouwaansluiting

Website: www.mijnaansluiting.nl

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.